



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT
INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

LISTE VERIFIKIMI "PER KANTIERET E NDERTIMIT"

Nr.

Datë:

Qarku:

Subjekt i inspektuar për herë të:

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT

1.	Emri i Subjektit	
2.	Data e Fillimit të aktivitetit	
3.	Lloji i aktivitetit ekonomik	
4.	Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)	
5.	Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)	
6.	Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)	
7.	NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)	
8.	Tipi i Pronësisë	Tipi i Subjektit

LISTE VERIFIKIMI "PER KANTIERET E NDERTIMIT"

Nr	Baza ligjore	Pyetje	Po/Jo/Nuk Aplikohet	Komente
1	VKM.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier", neni 4.	A funksionon roli i Koordinatorit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në kantiere të ndërtimit?		
2	Ligji Nr.10237 datë 18.02.2010 "Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë", i ndryshuar, Neni 6 pika 6 gërma "b".	A janë të përcaktuara detyra konkrete për Koordinatorin nga Subjekti?		

Nr .	Baza ligjore	Pyetje	Po/Jo/Nuk Aplikohet	Komente
3	Ligjit Nr.10237 datë 18.02.2010 "Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë", i ndryshuar, Neni 7 pika 1.	A ekzistojnë punëmarrës për çështjet e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë?		
4	Ligji 10237, datë 18.02.2010" Ligji për Sigurinë në Punë", Neni 10, Neni 11 pika 1, germa b dhe "c", Neni 12.	A janë punëtorët të informuar dhe të trajnuar për rreziqet ndaj të cilave janë të ekspozuar dhe për masat parandaluese?		
5	VKM. 563, datë 03.07.2013 "Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve individuale në vendin e punës", neni 2. Ligjit nr.10237 datë 18.02.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", i ndryshuar, neni 11 pika 1 dhe gërma "h". VKM. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier" ANEKSI V, pika 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5.	A ka punonjës që nuk përdorin pajisjet mbrojtëse individuale?		
6	VKM 562, datë 3.7.2013, "Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës" pika 5.3.7. VKM 312, datë 05.05.2010 "Për Sigurinë në kantier", Pjesa B, seksioni 2, pika 5.1, 5.2, 5.3.	A ekziston rreziku i rënies nga lartësia, gjatë punës për instalimin e skelave, për shkak të mos marrjes së masave?		

Nr .	Baza ligjore	Pyetje	Po/Jo/Nuk Aplikohet	Komente
7	VKM. 312, datë 05.05.2010 “për sigurinë në kantier”, seksioni 2, pjesa b pika 5.1.	A ekziston rreziku i rënies nga lartësia, për shkak të mungesës së rrethimit të sigurisë?		
8	VKM 562, datë 03.07.2013, për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës” shtojca ii. VKM.312, datë 05.05.2010 për miratimin e rregullores "për sigurinë në kantier aneksi 5, pika 15.4.1 dhe 15.4 .2.	A ekziston rreziku i rënies nga vinçi apo shkallët?		
9	VKM.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Pjesa B, Seksioni I pika 6.1, 6.2.	A ekziston rreziku i rënies apo lëndimit në dysHEME të pasigurta?		
10	VKM.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier; Pjesa B , Seksioni II pika 5.1, Aneksi 5. Pika 15.5.	A ekziston rreziku i lëndimit të punonjësve apo kalimtarëve për shkak të punës në lartësi dhe mos sigurimit të mirë të skelave apo vinçit për ngritjen e materialeve?		
11	VKM.312, datë 05.05.2010 “Per miratimin e rregullores për sigurinë në kantie”, Pjesa B , Seksioni II pika 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5, 5.6.	A janë skelat e fiksuara sipas standartit në mënyrë të tillë që të mos përbëjnë rrezik për lëvizshmëri?		
12	VKM.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Pjesa B, Seksioni I, Pika 6.1.	Në raste gropash apo hapsirash në dysHEME, a janë ato të mbuluara plotësisht dhe të mbrojtura në të gjithë perimetrin në mënyrë që të parandalohet rënia e punëtorëve dhe e materialeve?		

Nr .	Baza ligjore	Pyetje	Po/Jo/Nuk Aplikohet	Komente
13	VKM.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier", Pjese B, Seksioni I, Pika 10.	A janë të sigurta kalimet nëpërmjet shkallëve, gjatë punës nga njëri kat në tjetrin?		
14	VKM.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier", Aneksi VI Seksioni I Pika 5, gërma d.	A janë marrë masat mbrojtëse kolektive dhe a janë të mjaftueshme ato në kantier?		
15	VKM.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantie", PJESA B, Seksioni 2 pika 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.	A janë të sigurta skelat dhe a janë të çertifikuara dhe të ruajtura mirë?		
16	VKM.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier", ANEKSI V, Pika 15.5.	A kanë trajnim specific (të duhur) punënjësit që merren me montimin dhe ngritjen skelave?		
17	VKM.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier" Pjese B Seksioni II, Pika 5.1.	A janë rrjetat e sigurisë në distance maksimale vertikale prej 6 m nga punëtorët dhe a janë të pozicionuara në mënyrë të përshtatshme për të parandaluar hapësirat e pambrojtura?		
18	VKM.312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantie", PJESA B, Seksioni II, Pika 6.23.	A janë të mbyllura rrotat e lëvizshme të skelave gjatë përdorimit?		

Nr .	Baza ligjore	Pyetje	Po/Jo/Nuk Aplikohet	Komente
19	VKM 562, datë 3.7.2013, “Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës”, neni 4, pika 1, 3 Shtojca I, pika 2, 19.	A kryhen në platformat e duhura aktivitetet e saldimit dhe të grumbullimit?		

INSPEKTORËT